ANEP BOX MONTAGE POSITIF ***** 0 Ne pas raccorder pour éteindre la lumière secourue du BP PICTO + Alimentation + Alimentation Câble 4 Fils Long = 3m Vert + Alimentation **BP PICTO** (—) TEST 90999 Long = 3m Long = 3m___ Blanc ____Commun _ Commun == ⇒ Blanc Sortie contact sec NO/NF KIT/BP-AL-PICTO **JAUNE/VERT et Cordons** J2 - J3 Ø ext. = 34 mm Ident: Ø int. (de perçage) = 32,2 mm A-BA-026 / A-BA-060 * Au choix NO ou NF Commun **SECTEUR** 220Vac 4 ANEP SA 4bis Rue de Paris Tél: 01 45 69 28 00 94470 Boissy-St-Léger FRANCE Fax :01 45 69 75 45 **ALIM-CONTROL II** Web: www.anepstore.com (réf ANEP A-BA-039) IMPORTANT: Les équipements électriques et électroniques doivent être Qualité: Date: 10/10/25 obligatoirement recyclés suivant la Directice n°2012/19/UE du 04/07/12 Dessin: DDP Modif: H.S **BOUTON BP PICTO** relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Plan N°: Echelle: SM ANEP BP-PICTO 10-10-25 Vérifié: LJ

Page: 1/1